



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire mural en saillie rectangulaire en aluminium ; bords arrondis ; surface en anthracite gris ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 7016 ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; binning initialement MacAdam  $\leq 3$  SDCM ; CRI  $\geq 90$  ; 220 - 240 V ; indice de protection IP65 ; Classe 1 ; driver inclus ; source lumineuse non remplaçable ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;



**GÉNÉRAL**

Mur  
Surface  
anthracite gris  
RAL 7016 <sup>a</sup>  
IP65  
Extérieur  
Indirect 215 lm  
direct 215 lm  
total 430 lm  
CIE flux code: 12 45 84 50 100

**LED**

3000 K  
CRI  $\geq 90$   
L80 / 100000 h  
MacAdam initial  $\leq 3$  SDCM

**ELECTRIQUE**


phase-cut dim  
220 - 240 V  
système 7.8 W  
Classe 1

**PHYSIQUE**

longueur 180 mm  
largeur 180 mm  
hauteur 60 mm  
0.73 kg

<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

**DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE**




**Facteur de maintenance**

| Temps de fonctionnement [h] | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LLMF                        | 0.98   | 0.98   | 0.98   | 0.97   | 0.97   |
| LSF                         | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |

|                  |                                     |                   |                                            |
|------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| MF               | LMF × RSMF × LLMF × LSF             | RSMF <sup>a</sup> | Facteur de maintenance des parois du local |
| MF               | Facteur de maintenance              | LLMF              | Facteur de maintenance du flux lumineux    |
| LMF <sup>a</sup> | Facteur de maintenance du luminaire | LSF               | Facteur de survie des lampes               |

<sup>a</sup>Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.